



Série SX502

Afficheurs géants alphanumériques

à interface Ethernet

Manuel d'utilisation

1 Contact

www.siebert-group.com

ALLEMAGNE

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn
Postfach 11 30, D-66565 Eppelborn
Tél. +49 (0)6806 980-0, Fax +49 (0)6806 980-999
E-Mail: info.de@siebert-group.com

AUTRICHE

Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17. A-1190 Wien
Tél. +43 (0)1 890 63 86-0, Fax +43 (0)14 890 63 86-99
E-Mail: info.at@siebert-group.com

FRANCE

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines
BP 90 334, F-57203 Sarreguemines Cédex
Tél. +33 (0)3 87 98 63 68, Fax +33 (0)3 87 98 63 94
E-Mail: info.fr@siebert-group.com

ITALIE

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ)
Tél. +39 (0)471 053753, Fax +39 (0)471 053754
E-Mail: info.it@siebert-group.com

PAYS-BAS

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen
Tél. +31 (0)591-633444, Fax +31 (0)591-633125
E-Mail: info.nl@siebert-group.com

SUISSE

Siebert AG
Bützbergstrasse 2, Postfach 91, CH-4912 Aarwangen
Tél. +41 (0)62 922 18 70, Fax +41 (0)62 922 33 37
E-Mail: info.ch@siebert-group.com

2 Mentions légales

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Ce manuel d'utilisation a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur affectant les informations. N'hésitez pas à nous faire part de vos corrections, suggestions d'amélioration, critiques et idées. Ecrivez-nous à l'adresse suivante: redaktion@siebert-group.com

Siebert[®], LRD[®] et XC-Board[®] sont des marques déposées de la société Siebert Industrieelektronik GmbH. Tous les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans cette documentation peuvent être des marques ou des désignations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et des possibilités de livraison. – Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction. Il est interdit de reproduire, de traiter, de photocopier ou de diffuser ce document intégralement ou partiellement à l'aide de systèmes électroniques, sous quelle forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou autre procédé) sans notre autorisation écrite préalable.

Sommaire

1 Contact	2
2 Mentions légales	3
3 Consignes de sécurité	7
Remarques importantes	7
Sécurité	7
Emploi conforme aux fins d'utilisation	7
Montage et installation	7
Mise à la terre	8
Mesures CEM	8
Recyclage	8
4 Description des appareils	9
Domaine d'application	9
Construction des appareils	9
Schéma de principe	10
Calculateur de commande	11
Interface Ethernet	11
Entrées de fonctions	11
Affichage de menu	12
Boutons-poussoirs de menu	12
Pile	12
Tension d'alimentation	12
5 Affichage des caractères	13
Matrice à LED	13
Affichage des caractères	13
Fontes de caractères	13
Appareils multilignes	14
Hauteur de caractères	15
Police proportionnelle	15
Couleur des LED	15
Tableau des caractères	16
6 Configuration	17
Adresse MAC	17
Configuration de base	17
Numéro de port	17
Adresse IP statique	17
Configuration par le réseau	17
7 Commande	18

Types de textes	18
Commandes	18
Afficher texte dynamique	19
Afficher texte statique	19
Insérer variables	20
Effacer texte	20
Retour à la ligne	20
Clignotement	20
Texte déroulant.....	21
Fonte de caractères	21
Couleur des LED	21
Insérer l'heure / la date.....	21
Bargraphe	21
Caractère \$.....	21
Luminosité	22
Reset	22
Réglage de l'heure / de la date	22
Lecture de l'heure / la date	22
Pagination.....	22
Texte de départ	22
8 Commande sélective de lignes	23
Cas d'application	23
Commandes	23
Afficher texte dynamique	23
Afficher texte statique	24
Insérer variables	24
Effacer texte	24
Clignotement	24
Numéros de ligne	24
9 Paramétrage	26
Menu.....	26
Commande du menu.....	26
Tableau de menu	26
Réponse protocole	28
Time-out	28
Texte de départ	28
Pagination.....	28
Fonte de caractères	29
Langue.....	29

Test de l'affichage	29
Paramètres réseau	29
Numéro de port.....	29
Lecture de l'heure / de la date.....	29
10 Messages d'état	31
Messages d'erreur.....	31
11 Caractéristiques techniques	32
Version d'appareil.....	32
Coloris du boîtier	32
Filtre avant.....	32
Conditions ambiantes.....	33
Puissance absorbée max.	33
Borniers à vis.....	34
Mémoire de textes	34
Texte déroulant.....	34
Horloge temps réel	34
Dimensions et poids	35

3 Consignes de sécurité

Remarques importantes

Lisez ce manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en service. Vous y trouverez des consignes importantes relatives à l'utilisation, la sécurité et la maintenance des appareils. Cela vous garantira la protection nécessaire et évitera d'endommager l'appareil.



Le triangle d'avertissement représenté ci-contre attire l'attention sur les consignes qui, si elles sont mal respectées ou ignorées, peuvent entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels considérables.

Ce manuel d'utilisation s'adresse à des électriciens spécialisés et formés, connaissant parfaitement les normes de sécurité de l'électrotechnique et de l'électronique industrielle.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes données par ce manuel d'utilisation.

Sécurité



Lorsque les appareils sont en service, certains de leurs éléments internes sont sous tension. Pour cette raison, seul du personnel compétent peut procéder au montage et à la maintenance, en respectant les consignes de sécurité applicables.

Pour des raisons de sécurité et de respect des caractéristiques répertoriées des appareils, seul le fabricant peut procéder à la réparation et au remplacement des composants et des sous-groupes.

Ces appareils ne possèdent pas de commutateur principal. Ils sont en service dès connexion de la tension d'exploitation.

Emploi conforme aux fins d'utilisation

Ces appareils sont destinés à une utilisation industrielle. Leur exploitation est autorisée uniquement dans le cadre des valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques.

Lors de la conception, de l'installation, de la maintenance et de la vérification des appareils, respecter absolument les règlements de sécurité et de prévention des accidents applicables aux opérations concernées.

Le fonctionnement parfait et en toute sécurité de ces appareils nécessite un transport, un entreposage, une installation et un montage appropriés ainsi qu'une utilisation et un entretien minutieux des appareils.

Montage et installation

Les dispositifs de fixation des appareils sont conçus de façon à permettre un montage sûr et fiable.



L'utilisateur doit s'assurer que le matériel de fixation utilisé, les supports de l'appareil ainsi que l'ancrage sur les supports de l'appareil garantissent une fixation sûre en fonction des conditions locales existantes.

Monter les appareils de façon à pouvoir les ouvrir sans devoir les démonter. La zone des entrées de câble dans l'appareil doit offrir assez de place pour les câbles.

Laissez suffisamment d'espace libre autour des appareils, afin de garantir la circulation de l'air et d'éviter l'accumulation de chaleur de service. Respecter les consignes spéciales pour les appareils disposant d'une ventilation incorporée.



Après ouverture des verrouillages du boîtier, le cadre frontal du boîtier pivote automatiquement vers le haut ou vers le bas (selon la version d'appareil).

Mise à la terre

Les appareils sont équipés d'un boîtier métallique. Ce sont des appareils réalisés suivant la classe de protection I, et doivent être reliés à une prise de terre réglementaire. Le cordon secteur doit être équipé d'un conducteur de protection présentant une surface de section adéquate. (DIN VDE 0106, partie 1, DIN VDE 0411, partie 1)

Mesures CEM

Les appareils sont réalisés conformément aux dispositions de la directive CEE directive en matière de compatibilité électro-magnétique, par conséquent, ils sont équipés d'un dispositif antiparasite adéquat. Respecter les consignes suivantes lors du raccordement des lignes de tension d'exploitation et de données:

Les lignes de données doivent être blindées.


Poser les lignes de données et les lignes de tension d'exploitation séparément. Ne pas les poser avec des lignes à courant fort ou d'autres lignes perturbatrices.

Les conducteurs doivent présenter une section suffisante (DIN VDE 0100 partie 540).

A l'intérieur des appareils, les lignes doivent être aussi courtes que possible, notamment les lignes de tension d'exploitation non blindées, afin d'éviter les perturbations. Les lignes blindées doivent être également courtes, à cause des perturbations éventuelles émises par le blindage.

Ne placer aucune ligne de longueur excessive ni aucune boucle de ligne à l'intérieur des appareils.

La liaison entre les blindages de lignes et la terre de protection du système (PE) doit être aussi courte que possible et présenter le moins d'impédance possible. Etablir cette liaison à l'aide d'un collier conducteur à large surface, directement sur la plaque de montage.



- ① Plaque de montage ② Collier conducteur
③ Lignes de données ④ Blindages de ligne

Raccorder les blindages de ligne aux deux extrémités de la ligne. Si la disposition des lignes entraîne l'apparition de courants équipotentiels, procéder à une séparation de potentiel unilatérale. Dans ce cas, raccorder le blindage en régime capacitif du côté isolé (env. 0.1 μ F/600 V CA).

Recyclage

Les appareils électroniques en fin de vie doivent être remis à un point de collecte approprié pour leur recyclage.

4 Description des appareils


Domaine d'application

Ce manuel d'utilisation s'applique aux appareils portant les désignations suivantes (x = codage de la version d'appareil, voir chapitre 11):


SX502-xxx/xx/xx-xxx/xx-E0

Construction des appareils

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-220/05/xx-xxx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils. Le cadre frontal du boîtier est arrêté par des fermetures quart de tour et s'ouvre par pivotement vers le bas (exception SX502-640/05/xx-xxx/xx-xx et SX502-840/05/xx-xxx/xx-xx: le cadre frontal du boîtier s'ouvre par pivotement vers le haut, soutenu par des ressorts à gaz comprimé).




L'illustration suivante montre l'appareil ouvert.



- ① Calculateur de commande ② Bloc d'alimentation ③ Raccordement tension de service
 ④ Modules de matrice ⑤ Partie inférieure du boîtier ⑥ Cadre frontal du boîtier

Les appareils à affichage bi-faces affichent les mêmes informations sur les deux faces.

Schéma de principe




- ① Calculateur de commande
- ④ Affichage
- ⑤ Entrées de fonctions

- ② Bloc d'alimentation
- ⓑ Pile

- ③ Tension d'alimentation
- Ⓓ Interface Ethernet

Calculateur de commande

La photo suivante présente le calculateur de commande. Il est situé dans le fond du boîtier.



- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ⓐ Pile | ⓓ Connecteur D-Sub – interface série | ⓔ Interface Ethernet |
| ⓑ Entrées de fonctions | Ⓚ Connexion Ethernet | Ⓛ Indicateurs d'état |
| ⓒ Affichage de menu | Ⓣ Boutons-poussoirs de menu | Ⓥ Tension d'alimentation |

Interface Ethernet

L'interface Ethernet se trouve sur le connecteur femelle RJ45 du calculateur de commande. Ses spécifications sont les suivantes :

Vitesse de transmission

des données 10/100 Mb/s, reconnaissance automatique

Isolation galvanique 1,5 kV

Protocoles TCP/IP, UDP/IP

Modes d'opération TCP esclave (TCP client et UDP configurables par réseau; voir chapitre 6).

Configuration La configuration de base peut se faire sans outils externes dans le menu (voir chapitre 9).

Entrées de fonctions

Les entrées de fonctions se trouvent sur le bornier à vis du calculateur de commande. Les fonctions permettent de réduire la luminosité et de faire clignoter l'affichage indépendamment des commandes émises par l'interface Ethernet (voir chapitre 7).

Les entrées de fonctions sont conçues pour les tensions de signaux suivantes:

Signal L = -3,5...+5 V, signal H = +18...30 V (H actif)
Entrée ouverte = Signal L, M = Potentiel de référence

Affichage de menu

L'affichage de menu représente un menu de paramétrage des appareils (voir chapitre 9).

En service normal, les messages d'état suivants peuvent apparaître dans l'affichage du menu :

<i>on I nE</i>	Des données sont reçues par l'interface.
<i>dRtR</i>	L'appareil a identifié des caractères terminaux de télégramme.
<i>idLE</i>	L'appareil est prêt et attend des données
<i>IP StRt</i>	L'adressage est statique.
<i>dHCP</i>	L'adressage a eu lieu par l'intermédiaire du serveur DHCP.
<i>no dHCP</i>	L'adressage par l'intermédiaire du serveur DHCP n'a pas (encore) eu lieu ou la connexion avec le serveur DHCP n'est pas établie.

En service de programmation, les messages d'état suivants peuvent apparaître dans l'affichage du menu :

<i>L oRd</i>	Les textes statiques sont chargés dans la mémoire de textes.
<i>r ERd</i>	Lecture des textes statiques dans la mémoire de textes.

Boutons-poussoirs de menu

La commande du menu se fait à l'aide des boutons-poussoirs de menu (voir chapitre 9).

Indicateurs d'état

Les indicateurs d'état (LED) du calculateur de commande et de la connexion Interbus ont la signification suivante:

DATA	Transfert de données en cours
ERR	Commande erronée
PWR	Signification interne

Pile

La pile au lithium (type CR2032) assure une réserve de marche pour l'horloge temps réel. Elle se trouve dans un compartiment et doit être remplacée par une pile neuve après trois ans.

Tension d'alimentation

Les bornes à vis pour la tension d'alimentation se trouvent sur le bloc d'alimentation dans la base du boîtier. Les bornes à vis sont désignées par:

Appareils pour une tension d'alimentation de 115 V AC ou 230 V AC	L, N et PE
Appareils pour une tension d'alimentation de 24 V DC	+, - et PE

5 Affichage des caractères

Matrice à LED

Les caractères sont affichés sur une matrice à LED. Un module de matrice contient 16 points LED (pixels) en hauteur et, selon la version d'appareil, le nombre de pixels suivant en largeur:

Versions d'appareil SX502-x20/xx/xx-xxx/xx-xx: 120 pixels


Versions d'appareil SX502-x40/xx/xx-xxx/xx-xx: 240 pixels

Affichage des caractères

Les appareils comportent différentes fontes de caractères, comme expliqué ci-après. L'explication suivante est basée sur la fonte de caractères Acala 7.

Dans cette fonte de caractères, la largeur des caractères est de 5 pixels et l'espacement des caractères de 1 pixel. C'est pourquoi les appareils munis d'une matrice de 120 pixels de largeur peuvent afficher 20 caractères et les appareils de 240 pixels de largeur 40 caractères par ligne.


La hauteur des caractères est de 7 pixels. Un module de matrice de 16 pixels de hauteur permet donc d'afficher 2 lignes d'une hauteur de caractères de 7 pixels chacune, avec un interligne de 2 pixels.



Par conséquent, une matrice de 120 x 16 pixels permet d'afficher 2 lignes de 20 caractères chacune et une matrice de 240 x 16 pixels, 2 lignes de 40 caractères.

En cas d'utilisation de la hauteur totale de la matrice, il est possible d'afficher des caractères d'une hauteur double, soit de 14 pixels. Par exemple, la fonte de caractères Acala 14 condensé est disponible pour cela. Elle utilise 14 des 16 pixels de la matrice dans le sens de la hauteur.

Dans cette fonte de caractères, la largeur des caractères est de 8 pixels et l'espace des caractères de 2 pixels. Un caractère fait donc 10 pixels de largeur. Par conséquent, les appareils munis d'une matrice de 120 pixels de largeur affichent 1 ligne de 12 caractères et les appareils munis d'une matrice de 240 pixels de largeur affichent 1 ligne de 24 caractères.



Fontes de caractères

Les fontes de caractères représentées ci-après sont disponibles. Elles se différencient par leur hauteur de caractères (7, 14 ou 16 pixels) et leur largeur de caractères (normale, extended ou condensé).

Le tableau indique pour chaque fonte de caractères le nombre de caractères (nombre de lignes x nombre de caractères par ligne) pouvant être affiché sur une matrice de 120 x 16 et de 240 x 16 pixels.

Fonte de caractères	Affichage des caractères	120 x 16 pixels	240 x 16 pixels
Acala 7*	AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj	2 x 20	2 x 40
Acala 7 extended*	AaBbCcDdEeEe AaBbCcDdEeEe	2 x 10	2 x 20
Acala 14 condensed*	AaBbCcDdEeFf	1 x 12	1 x 24
Acala 14	AaBbCcDdEeEe	1 x 10	1 x 20
Acala 14 extended*	AaBcDd	1 x 6	1 x 12
Acala 16 condensed	AaBbCcDdEeFf	1 x 12	1 x 24
Acala 16	AaBbCcDdEeEe	1 x 10	1 x 20
Acala 16 extended	AaBbCc	1 x 6	1 x 12


Les fontes de caractères marquées d'un * sont préinstallées dans les appareils. Les autres fontes de caractères sont livrées sur support de données.

L'outil de PC 'DisplayManager' et 'FontManager' également livrés sur support de données, sert à installer ces fontes de caractères, à composer des fontes de caractères personnalisées, à mémoriser les fontes sur support de données et à lire les fontes installées.

Appareils multilignes

Pour afficher des textes dont le nombre de caractères est supérieur à celui-ci pouvant être représenté avec une matrice de 120 x 16 ou 240 x 16 pixels, il existe des versions d'appareil permettant de disposer plusieurs modules de matrices les uns en dessous des autres.

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-420/05/xx-xxx/xx-xx avec deux modules de matrices de 120 x 16 pixels disposés l'un au-dessus de l'autre. La fonte de caractères Acala 7 permet d'afficher 4 x 20 caractères et la fonte de caractères Acala 14 condensed 2 x 12 caractères.



L'espace mécanique des modules de matrices correspond à 2 pixels. De cette manière, l'espace compris entre la première et la deuxième ligne est identique à celui compris entre la deuxième et la troisième ligne.

En outre, la série SX502 propose des appareils comportant trois ou quatre modules de matrices disposés les uns au-dessus des autres. Ils permettent d'afficher six ou huit lignes avec la fonte de caractères Acala 7 et trois ou quatre lignes avec la fonte de caractères Acala 14 condensed.

Hauteur de caractères

La hauteur de caractères réelle dépend de la hauteur des caractères en pixels, du diamètre des pixels et de l'espacement des pixels.

Les versions d'appareil SX502-xxx/03/xx-xxx/xx-xx ont un diamètre de pixel d'env. 3 mm et un espacement de pixels d'env. 4,7 mm.

Les versions d'appareil SX502-xxx/05/xx-xxx/xx-xx ont un diamètre de pixel d'env. 5 mm et un espacement de pixels d'env. 7,6 mm.


Par conséquent, les fontes de caractères suivantes offrent les hauteurs de caractères réelles indiquées ci-dessus, en fonction de la version d'appareil:

Fonte de caractères	SX502-xxx/03/xx-xxx/xx-xx	SX502-xxx/05/xx-xxx/xx-xx
Acala 7	env. 33 mm	env. 50 mm
Acala 7 extended	env. 33 mm	env. 50 mm
Acala 14 condensed	env. 66 mm	env. 100 mm
Acala 14	env. 66 mm	env. 100 mm
Acala 14 extended	env. 66 mm	env. 100 mm
Acala 16 condensed	env. 75 mm	env. 120 mm
Acala 16	env. 75 mm	env. 120 mm
Acala 16 extended	env. 75 mm	env. 120 mm

Police proportionnelle

Les fontes de caractères décrites ci-dessus affichent les caractères avec espacement non proportionnel. Chaque caractère occupe le même nombre de pixels en largeur.

Les fontes de caractères Acala 7 P et Acala 14 P livrées sur support de données affichent les caractères avec espacement proportionnel. Chaque caractère occupe la largeur nécessaire d'un point de vue optique.



Couleur des LED

Les versions d'appareil SX502-xxx/xx/xR-xxx/xx-xx ont un affichage de couleur rouge. La couleur des diodes ne peut pas être modifiée (affichage monochrome).

Les versions d'appareil SX502-xxx/xx/xM-xxx/xx-xx ont un affichage de couleur pouvant être commutée sur le rouge, le vert ou l'orange.

Tableau des caractères

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
20		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	ü	é	ä	ë	ä	ä	ç	è	ë	è	ï	ï	ï	ä	ä
90	é	æ	œ	ô	ö	ö	ô	ô	ù	ö	ü		£			ƒ
A0	á	í	ó	ú	ñ	ñ				ª	ª	¼	¼	½	¾	¾
B0	ø	ø	ø									℞	≡	€	¥	€
C0	À	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D0	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E0	α	ρ	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Η	θ	Ω	δ	ω	φ	ε	η
F0	≡	±	≥	≤			÷	∞	°	.	.			∑		

6 Configuration

Adresse MAC

L'adresse MAC de l'appareil se trouve sur la Ethernet du calculateur de commande (voir autocollant). Elle est nécessaire à la mise en service. Nous recommandons de la noter, au cas où l'appareil serait installé ultérieurement dans un endroit difficile d'accès.

Configuration de base

La configuration de base des appareils peut se faire sans outils externes dans le menu (voir chapitre 9).

La phase IP du menu permet de choisir entre le DHCP et l'adresse IP statique.

Numéro de port

La phase P du menu permet de paramétrer le numéro de port entre 2000 et 9999 (paramétrage usine 8000).

Les appareils sont configurés comme serveur TCP.

Adresse IP statique

L'adresse IP statique est donnée par l'administrateur de système. Elle doit être paramétrée dans les phases de menu suivantes :

I.1...I.4	Adresse IP	paramétrage usine 192.168.127.254
S.1...S.4	Masque de sous-réseau	paramétrage usine 255.255.255.0
G.1...G.4	Gateway	paramétrage usine 192.168.127.1

Configuration par le réseau

Vous trouverez des informations dans la documentation fournie avec l'appareil et se rapportant à la connexion Ethernet (type Moxa NE-4100T). Pour plus d'informations, veuillez consulter www.moxa.com.

Le rétablissement du paramétrage usine à la phase 99 du menu entraîne le rétablissement du paramétrage usine de la connexion Ethernet.

7 Commande

Types de textes

Les appareils peuvent afficher des textes dynamiques et statiques.

Les textes dynamiques peuvent être modifiés pendant le service. Ils sont générés à partir du procédé et envoyés à l'affichage.

Les textes statiques ne peuvent pas être modifiés pendant le service. Ils sont créés à l'aide de l'outil de PC 'DisplayManager', livré sur support de données, et chargés dans la mémoire de textes. Ensuite, ils peuvent être appelés avec leur numéro de texte.

Commandes

Le pilotage des appareils se fait à l'aide de commandes conformément au tableau des commandes suivant. Dans la description des commandes, les chiffres indiqués entre [] se rapportent aux lignes correspondantes du tableau.

Les commandes avec ↵ exigent des caractères terminaux de télégramme (<CR>, <LF> ou <CR/LF>).

Dans les lignes [1] et [3], cc... signifie une chaîne de caractères quelconques.

Commandes pour la manipulation des textes

Afficher texte dynamique	cc...↵	Envoyer caractères quelconques	[1]
Afficher texte statique	\$Tn↵	Appeler texte stat. (n = numéro de texte, 1 à 4 caractères)	[2]
Insérer variables	\$VEcc...↵	Insérer les variables à partir de la position d'insertion actuelle	[3]
	\$VPn↵	Marquer la position d'insertion des variables (n = numéro courant du substitut de variable, 0...255)	[4]
Effacer texte	\$E↵	Effacer le texte se trouvant dans l'afficheur	[5]

Commandes pour les formats de textes

Retour à la ligne	\$C	Retour à la ligne forcé	[6]
Clignotement	\$F1	Clignotement des caractères suivants actif	[7]
	\$F0	Clignotement des caractères suivants inactif	[8]
Texte déroulant	\$Y	Texte déroulant à partir de la position actuelle jusqu'à la fin du texte ou \$C	[9]
Fonte de caractères	\$M1	Acala 7	[10]
	\$M2	Acala 7 extended	[11]
	\$M3	Acala 14 condensed	[12]
	\$M4	Acala 14 extended	[13]
	\$M5	Acala 7 P / fonte de caractères personnalisée 7 pixels	[14]
	\$M6	Acala 14 / fonte de caractères personnalisée 14/16 pixels	[15]
	\$M7	Acala 16 condensed	[15a]
	\$M8	Acala 16	[15b]
	\$M9	Acala 16 extended	[15c]
Couleur des LED	\$A0	Rouge	[16]
	\$A1	Vert	[17]

	\$A2	Orange	[18]
Substituer pour variables	\$VS	Insérer substituer pour variables	[19]
Insérer heure	\$HA	Heure actuelle (HH:MM:SS)	[20]
	\$HH	Valeur des heures de l'heure actuelle (HH)	[21]
	\$HM	Valeur des minutes de l'heure actuelle (MM)	[22]
	\$HS	Valeur des secondes de l'heure actuelle (SS)	[23]
Insérer date	\$DA	Date actuelle, année à 4 chiffres (JJ.MM.AAAA)	[24]
	\$DB	Date actuelle, année à 2 chiffres (JJ.MM.AA)	[25]
	\$DD	Jour actuel (JJ)	[26]
	\$DM	Mois actuel (MM)	[27]
	\$DY	Année actuelle, 4 chiffres (AAAA)	[28]
	\$DZ	Année actuelle, 2 chiffres (AA)	[29]
	\$DW	Jour de la semaine dans la langue de dialogue sélectionnée	[30]
Bargraphe	\$Gnnnn	Représentation bargraphe (nnnn = nombre de colonnes toujours à quatre chiffres, par ex. \$G0040)	[31]
Caractères \$	\$ \$	Affichage du caractère '\$' dans le texte	[32]
Commandes pour les options d'affichage			
Clignotement	\$F1.↓	Clignotement de l'affichage complet actif	[33]
	\$F0.↓	Clignotement de l'affichage complet inactif	[34]
Luminosité	\$B0.↓	Luminosité normale	[35]
	\$B1.↓	Luminosité réduite	[36]
Reset	\$0.↓	Redémarrage de l'affichage	[37]
Commandes pour l'heure et la date			
Régler l'heure / la date	\$SHhmmss.↓	Régler l'heure	[38]
	\$SDdmyy.↓	Régler la date	[39]
Lecture de l'heure / la date	\$RH.↓	Lecture de l'heure via l'interface Ethernet	[40]
	\$RD.↓	Lecture du jour de la semaine et de la date via l'interface Ethernet	[41]

Afficher texte dynamique

Pour afficher un texte dynamique, envoyer ses caractères (cc...) à l'affichage sous forme de télégramme de données [1]. Un texte se trouvant dans l'affichage est effacé lors de la réception d'un nouveau texte.

Afficher texte statique

Pour appeler un texte statique, utiliser la commande **\$Tn.↓** . [2]n est le numéro de texte; il peut comporter entre 1 et 4 chiffres. Un texte se trouvant dans l'affichage est effacé lors de la réception d'un nouveau texte.

Insérer variables

Ce mode d'opération est recommandé lorsque les appareils doivent afficher des 'masques de textes' dans lesquels certains caractères seulement doivent être modifiés, par exemple pour actualiser des valeurs numériques comme dans l'exemple ci-après:

```
Témpérature: 172 °C  
Dilatation : 243 mm
```

Les éléments de texte *Témpérature*, *Dilatation*, °C et *mm* sont fixes et ne varient pas. Par contre, les valeurs numériques sont des éléments de texte variables qu'il faut actualiser constamment.

En principe, la mise à jour pourrait avoir lieu avec des textes dynamiques contenant aussi bien des éléments de texte fixes que variables. Mais ceci entraînerait un volume de données important.

La série SX502 offre une solution intéressante : les éléments de texte fixes ne sont envoyés à l'afficheur qu'une seule fois et il suffit d'insérer les caractères correspondants (variables) pour mettre à jour les éléments de texte variables. Dans l'exemple, les éléments de texte fixes *Témpérature*, *Dilatation*, °C et *mm* sont envoyés à l'afficheur avec le télégramme de données suivant:

```
$M1 Température: $VS$VS$VS °C$CDilatation: $VS$VS$VS mm↓
```

La commande **\$VS** permet de marquer les substituts pour les variables [19]. Dans l'affichage, ils sont représentés par un espace (blanc). Une variable correspond à un caractère devant être affiché. Il est possible d'insérer jusqu'à 256 variables dans un texte.

L'insertion des variables dans les substituts se fait à l'aide de la commande **\$VPn↓** [4]. n est le numéro courant du substitut de variable; il peut comporter de 1 à 3 chiffres (0...255). Dans l'exemple, la première position d'insertion est marquée à l'aide de la commande **\$VP0↓**.

Pour insérer des variables dans les substituts, utiliser la commande **\$VEcc...↓** [3]. **cc...** représente des caractères quelconques. Dans l'exemple, les variables sont insérées avec le télégramme de données **\$VE172243↓**. Elles peuvent également être insérées en deux étapes, avec les télégrammes de données **\$VE172↓** puis **\$VE243↓**.

Dans l'exemple, les éléments de texte fixes sont envoyés à l'affichage comme texte dynamique. Ils peuvent également être générés comme texte statique que l'on appelle dans la mémoire de textes. Les substituts pour les variables doivent également être sélectionnés dans le texte statique avec **\$VS**.

Effacer texte

La commande **\$E↓** permet d'effacer un texte se trouvant dans l'affichage [5]. Un point LED clignote en haut à gauche de l'affichage.

Retour à la ligne

Si un texte contient un nombre de caractères supérieur à celui pouvant être affiché dans une ligne, le retour à la ligne s'opère automatiquement en fin de ligne et la suite du texte s'inscrit dans la ligne suivante.

La commande **\$C** permet de forcer un retour à la ligne à un certain endroit du texte, par exemple pour obtenir une césure correcte.[6].

Clignotement

La commande **\$F1** dans le télégramme de données permet d'activer le clignotement des caractères qui la suivent [7].

La commande **\$F0** dans le télégramme de données permet de désactiver le clignotement des caractères qui la suivent [8].

La commande **\$F1↓** permet d'activer le clignotement de l'affichage complet [33].

La commande **\$F0↓** permet de désactiver le clignotement de l'affichage complet [34].

Le clignotement de l'affichage complet peut également être activé avec un signal H sur l'entrée de fonctions F2. (Prioritaire sur les commandes).

Texte déroulant

La commande **\$Y** permet d'activer l'affichage du texte déroulant à partir de la position actuelle dans le texte [9]. Il reste activé jusqu'à la fin du texte ou jusqu'à un retour à la ligne forcé (**\$C**).

Si une fonte de caractères de 7 pixels de hauteur est sélectionnée, par exemple Acala 7, la fonction 'texte déroulant' est activée uniquement pour la ligne actuelle.

Fonte de caractères

Les textes sont affichés automatiquement avec la fonte de caractères sélectionnée à la phase 22 du menu). Pour appeler une autre fonte de caractères, le télégramme de données doit contenir l'une des commandes **\$M1** à **\$M9** [10...15].

Les commandes **\$M1** à **\$M4** permettent d'appeler les fontes de caractères Acala 7 [10], Acala 7 extended [11], Acala 14 condensed [12] et Acala 14 extended [13], qui sont installées de manière fixe.

La commande **\$M5** permet d'appeler la fonte de caractères Acala 7 P [14]. Elle peut être remplacée par une fonte de caractères personnalisée avec une hauteur de caractères de max. 7 pixels.

La commande **\$M6** permet d'appeler la fonte de caractères Acala 14 [15]. Elle peut être remplacée par une fonte de caractères personnalisée avec une hauteur de caractères de max. 16 pixels ou par une fonte optionnelle (Acala 14 P, Acala 16 condensed, Acala 16 ou Acala 16 extended).

Les commandes **\$M7** à **\$M9** permettent d'appeler les fontes de caractères Acala 16 condensed, Acala 16 et Acala 16 extended.

Les fontes de caractères optionnelles et l'outil de PC 'DisplayManager' permettant de créer des fontes de caractères personnalisées sont livrés sur support de données. L'outil sert également à installer les fontes de caractères, à mémoriser les fontes sur support de données et à lire les fontes installées.

Couleur des LED

Les appareils avec LED de couleur commutable (voir chapitre 5) affichent les textes automatiquement en rouge. Pour modifier la couleur, texte doit contenir la commande **\$A0** (rouge), **\$A1** (vert) ou **\$A2** (orange) [16...18].

Insérer l'heure / la date

Les appareils sont équipés d'une horloge temps réel avec affichage de la date et du jour de la semaine. Les commandes **\$H...** et **\$D...** permettent d'insérer l'heure réelle, la date réelle ou des éléments de celles-ci dans le texte [20...30]. L'année peut être affichée avec quatre chiffres [24, 28] ou deux chiffres [25, 29].

Le jour de la semaine est abrégé par deux lettres dans la langue sélectionnée à la phase 23 du menu.

Bargraphe

La commande **\$Gnnnn** dans le télégramme de données permet d'activer l'affichage bargraphe [31]. **nnnn** représente le nombre de colonnes lumineuses, soit la longueur du bargraphe, et doit toujours comporter quatre chiffres, par ex. **\$G0040**.

Les appareils avec couleur de LED commutable (voir chapitre 9) affichent le bargraphe uniquement en rouge ou en vert. En cas d'affichage bargraphe, ils ignorent la commande **\$A2** pour la couleur orange [18].

Caractère \$

La commande permettant de représenter le caractère '\$' est **\$\$** [32].

Luminosité

La commande **\$B1↓** permet de réduire la luminosité de l'affichage et la commande **\$B0↓** de revenir à la luminosité normale [35].

La luminosité de l'affichage peut aussi être réduite à l'aide d'un signal H sur l'entrée de fonctions F1. (Prioritaire par rapport aux commandes).

Reset

La commande **\$0↓** provoque un redémarrage de l'appareil [37].

Réglage de l'heure / de la date

Le réglage de l'horloge se fait avec la commande **\$SHhmmss↓** [38] **hh** représente les heures, **mm** les minutes et **ss** les secondes (par ex. **\$SH204515↓** = 20:45:15 heures).

Le réglage de la date se fait avec la commande **\$SDddmmyy↓** [39]. **dd** représente le jour, **mm** le mois et **yy** l'année (par ex. **\$SD200804↓** = 20.08.2004).

Le réglage de l'horloge peut également être effectué aux phases 90...92 et 94...95 du menu (voir chapitre 9).

Lecture de l'heure / la date

Lecture de l'heure actuelle avec la commande **\$RH↓** [40] et de la date actuelle, y compris du jour de la semaine, avec la commande **\$RD↓** [41] via l'interface Ethernet.

Pagination

Si un texte contient un nombre de caractères supérieur à celui pouvant être affiché sur l'affichage, il est affiché automatiquement en mode de défilement (pagination). L'intervalle de pagination peut être défini entre 3 et 30 secondes à la phase 21 du menu (voir chapitre 5).

Texte de départ

A la mise sous tension, un point LED clignote en haut à gauche de l'affichage pour signaler le bon fonctionnement de l'appareil. Si, au lieu de cela, un texte de départ doit apparaître sur l'affichage (par ex. 'Installation sans dérangement'), celui-ci doit être mémorisé comme texte statique dans la mémoire de textes sous le numéro de texte 0 et l'affichage du texte de départ doit être sélectionné à la phase 20 du menu (voir chapitre 9).

8 Commande sélective de lignes

Cas d'application

La commande des appareils est optimisée pour les cas d'application où des textes individuels doivent être affichés. En raison du retour automatique à la ligne, un texte long est affiché sur plusieurs lignes, et dès que toutes les lignes sont remplies, le texte est automatiquement affiché en mode de défilement (pagination).

La commande sélective de lignes est optimisée pour les cas d'application dans lesquels plusieurs textes indépendants les uns des autres sont affichés dans différentes lignes et chaque ligne est considérée comme un affichage indépendant. Les lignes sont commandées sélectivement. Les commandes se rapportent uniquement à la ligne commandée. Il n'y a pas de retour automatique à la ligne et pas de défilement.

Commandes

La commande sélective de lignes se fait à l'aide de commandes conformément au tableau ci-après. Dans la description des commandes, les chiffres indiqués entre [] se rapportent aux lignes correspondantes du tableau.

Les commandes commençant par **\$Lxx** sélectionnent une ligne individuelle. **xx** représente le numéro de ligne (01, 02, 03, ...).

Les commandes avec **↓** exigent des caractères terminaux de télégramme (<CR>, <LF> ou <CR/LF>).

Dans la ligne [42], **cc...** signifie une chaîne de caractères quelconques.

Dans la ligne [44], **c** signifie un caractère quelconque.

Commandes pour la manipulation des textes

Afficher texte dynamique	\$Lxxcc...↓	Envoyer des caractères quelconques à la ligne xx	[42]
Afficher texte statique	\$Lxx\$Tn↓	Appeler texte statique dans la ligne xx (n = numéro de texte, 1 à 4 caractères)	[43]
Insérer variables	\$VINnnc↓	Insérer le caractère c dans un substitut de variable (nnn = numéro du substitut de variable, 0...255)	[44]
	\$VC	Effacer toutes les variables	[45]
Effacer texte	\$Lxx\$E↓	Effacer le texte dans la ligne xx	[46]

Commandes pour les formats de textes

Substitut pour variables	\$VNnnn↓	Insérer substitut pour variables (nnn = numéro du substitut de variable, 0...255)	[47]
--------------------------	-----------------	---	------

Commandes pour les options d'affichage

Clignotement	\$Lxx\$F1↓	Clignotement de la ligne complète xx actif	[48]
	\$Lxx\$F0↓	Clignotement de la ligne complète xx inactif	[49]

Pour les autres fonctions d'appareils, les commandes figurant au chapitre 7 sont applicables.

Afficher texte dynamique

Pour afficher un texte dynamique, envoyer ses caractères (**cc...**) à la ligne sélectionnée sous forme de télégramme de données [42]. Un texte se trouvant dans cette ligne est effacé lors de la réception d'un nouveau texte.

Afficher texte statique

Pour appeler un texte statique, utiliser la commande **\$Lxx\$Tn** dans la ligne sélectionnée [43]. **n** est le numéro de texte, il peut comporter entre 1 et 4 chiffres. Un texte se trouvant dans la ligne est effacé lors de l'appel d'un nouveau texte.

Insérer variables

La commande **\$VNnnn** permet de marquer les substituts pour les variables [47]. Dans l'affichage, ils sont représentés par un espace (blanc). Une variable correspond à un caractère devant être affiché. Il est possible d'insérer jusqu'à 256 variables dans un texte. **nnn** représente le numéro du substitut de variable (0...255).

L'insertion des variables dans les substituts se fait à l'aide de la commande **\$VINnnc** [44]. **c** représente un caractère quelconque. Un nombre quelconque de commandes d'insertion peut être transmis dans un télégramme de données.

Effacer texte

La commande **\$Lxx\$E** permet d'effacer un texte se trouvant dans la ligne **xx** [46]. Un point LED clignote alors en haut à gauche de la ligne.

Clignotement

La commande **\$LxxF1** permet d'activer le clignotement de la ligne complète [48]. La commande **\$LxxF0** permet de désactiver le clignotement de la ligne complète [49].

Numéros de ligne

Les lignes sont comptées comme représenté ci-après dans l'exemple de la version d'appareil SX502-420/05/... .

Avec la hauteur de caractères 50 mm (par exemple Acala 7), 1 matrice à LED comporte 2 lignes.

Avec la hauteur de caractères de 100 mm (par exemple Acala 14), 1 matrice à LED comporte 1 ligne.

Ceci vaut également lorsque les deux hauteurs de caractères sont utilisées.

+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 01 (Commande \$M1\$L01...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 02 (Commande \$M1\$L02...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 03 (Commande \$M1\$L03...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 04 (Commande \$M1\$L04...)

Caractères 100 mm	Ligne 01 (Commande \$M3\$L01...)
Caractères 100 mm	Ligne 02 (Commande \$M3\$L02...)

Caractères 100 mm	Ligne 01 (Commande \$M3\$L01...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 03 (Commande \$M1\$L03...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 04 (Commande \$M1\$L04...)

+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 01 (Commande \$M1\$L01...)
+++++ Caractères 50 mm +++++	Ligne 02 (Commande \$M1\$L02...)
Caractères 100 mm	Ligne 02 (Commande \$M3\$L02...)

9 Paramétrage

Menu

Le paramétrage de l'appareil se fait à l'aide d'un menu dans l'affichage de menu.

En service normal, les messages d'état apparaissent dans l'affichage de menu (voir chapitre 4).

Commande du menu

Pour accéder au menu, appuyer simultanément sur les deux boutons-poussoirs de menu (env. 1 s), jusqu'à ce que la première phase de menu apparaisse sur l'affichage de menu. La navigation dans le menu est alors possible comme suit:

Phase de menu suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↕]
Faire défiler les phases de menu en avant	Faire défiler les phases de menu en avant [↕]
Phase de menu précédente	Double-cliquer sur le bouton [↕]
Faire défiler les phases de menu en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↕]
Option suivante	Appuyer brièvement sur le bouton [↔]
Faire défiler les options en avant	Appuyer longuement sur le bouton [↔]
Option précédente	Double-cliquer sur le bouton [↔]
Faire défiler les options en arrière	Double-cliquer et rester sur le bouton [↔]

Pour quitter le menu, appuyer brièvement sur le bouton-poussoir [↕] dans la phase 99 du menu. Selon l'option sélectionnée dans la phase 99 du menu, on peut soit mémoriser les changements (set), soit les annuler (escape) ou rétablir les options usine (default).

Pour abandonner le menu sans mémoriser les options sélectionnées, appuyer simultanément sur les deux boutons-poussoirs de menu (1 s env.). Le menu est automatiquement abandonné si aucun bouton-poussoir de menu n'est actionné pendant plus de 60 s.

Après abandon du menu, l'appareil se comporte comme lors de la mise sous tension.

Tableau de menu

Le menu est représenté dans le tableau suivant. Les options usine sont marquées par *. Des phases de menu ou des options individuelles peuvent être supprimées selon la version de l'appareil ou l'option sélectionnée dans une autre phase de menu.

Phase de menu	Options	Affichage de menu
06 Réponse protocole	Pas de réponse protocole*	06 nonE
	ACK/NAK	06 RcnR
10 Timeout	Pas de timeout*	10 0
	Timeout après 1 s	10 1
	↓	↓
	Timeout après 3600 s	10 3600
20 Texte de départ	Ne pas afficher texte de départ*	20 OFF
	Afficher texte de départ	20 On
21 Pagination	3 secondes*	21 3
	↓	↓
	30 secondes	21 30
22 Fonte de caractères	Acala 7*	22 7
	Acala 7 extended	22 7E
	Acala 14 condensed	22 14C
	Acala 14 extended	22 14E
	Acala 7 P / fonte de caractères personnalisée 7 pixels	22 U 1
	Acala 14 / fonte de caractères personnalisée 14/16 pixels	22 U 2

		Acala 16 condensed	22	16C
		Acala 16	22	16
		Acala 16 extended	22	16E
23	Langue	Allemand*	23	G
		Français	23	F
		Anglais	23	E
24	Test des LED	Pas de test des LED lors de la mise sous tension*	24	OFF
		Test des LED lors de la mise sous tension	24	On
IP	Adresse IP	Adresse IP statique	IP	STAT
		DHCP*	IP	DHCP
I.1	Adresse IP Octet 1 (xxx.-.-.-.-.-)	0	1.1	0
		↓ 192*	↓	
		255	1.1	255
I.2	Adresse IP Octet 2 (-.-.xxx.-.-.-.-)	0	1.2	0
		↓ 168*	↓	
		255	1.2	255
I.3	Adresse IP Octet 3 (-.-.-.-.xxx.-.-)	0	1.3	0
		↓ 127*	↓	
		255	1.3	255
I.4	Adresse IP Octet 4 (-.-.-.-.-.xxx)	1	1.4	1
		↓ 254*	↓	
		254	1.4	254
S.1	Masque de sous-réseau Octet 1 (xxx.-.-.-.-.-)	0	5.1	0
		↓ 255*	↓	
		255	5.1	255
S.2	Masque de sous-réseau Octet 2 (-.-.xxx.-.-.-.-)	0	5.2	0
		↓ 255*	↓	
		255	5.2	255
S.3	Masque de sous-réseau Octet 3 (-.-.-.-.xxx.-.-)	0	5.3	0
		↓ 255*	↓	
		255	5.3	255
S.4	Masque de sous-réseau Octet 4 (-.-.-.-.-.xxx)	0	5.4	0
		↓ 0*	↓	
		255	5.4	255
G.1	Gateway Octet 1 (xxx.-.-.-.-.-)	0	6.1	0
		↓ 192*	↓	
		255	6.1	255
G.2	Gateway Octet 2 (-.-.xxx.-.-.-.-)	0	6.2	0
		↓ 168*	↓	
		255	6.2	255
G.3	Gateway Octet 3 (-.-.-.-.xxx.-.-)	0	6.3	0
		↓ 127*	↓	
		255	6.3	255
G.4		1	6.4	1

	Gateway Octet 4 (- - - - - .xxx)	↓ 1*	↓
		254	04 254
P	Port	2000...8000*...9999	P nnnn
90	Régler la date (année)	00 ↓ 99	90 00 ↓ 90 99
91	Régler la date (mois)	1 ↓ 12	91 1 ↓ 91 12
92	Régler la date (jour)	1 ↓ 31	92 1 ↓ 92 31
94	Régler l'heure (heures)	0 ↓ 23	94 0 ↓ 94 23
95	Régler l'heure (minutes)	0 ↓ 59	95 0 ↓ 95 59
99	Enregistrer	Enregistrer les paramètres* (set) Ne pas enregistrer les paramètres (escape) Rétablir les paramètres usine (default)	99 5EE 99 E5C 99 DEF

Réponse protocole

La réponse protocole est paramétrée à la phase 06 du menu.

Time-out

La phase 10 du menu permet de paramétrer si un timeout doit être opérant et au bout de combien de temps. Le timeout se caractérise par le fait que l'affichage est effacé lorsque l'appareil n'a pas reçu de nouveau télégramme de données depuis un temps défini. Un point LED clignote alors en haut à gauche de l'affichage.

Texte de départ

A la mise sous tension, un point LED clignote en haut à gauche de l'affichage pour signaler le bon fonctionnement de l'appareil. Si, au lieu de cela, un texte de départ doit apparaître sur l'affichage (par ex. 'Installation sans dérangement'), celui-ci doit être mémorisé comme texte statique dans la mémoire de textes sous le numéro de texte 0 et l'affichage du texte de départ doit être sélectionné à la phase 20 du menu.

Si un test d'affichage est présélectionné à la phase 24 du menu, celui-ci apparaît sur l'affichage avant le texte de départ.

Pagination

Si un texte contient un nombre de caractères supérieur à celui pouvant être affiché sur l'affichage, il est affiché automatiquement en mode de défilement (pagination). L'intervalle de pagination peut être défini entre 3 et 30 secondes à la phase 21 du menu.

Fonte de caractères

La phase 22 du menu permet de sélectionner la fonte de caractères avec laquelle les textes sont affichés automatiquement. Les fontes de caractères Acala 7, Acala 7 extended, Acala 14 condensed et Acala 14 extended sont installées dans les appareils de manière fixe. De même les fontes de caractères Acala 16, Acala 16 condensed, Acala 16 extended.

L'option *U I* permet d'appeler la fonte de caractères Acala 7 P. Elle peut être remplacée par une fonte de caractères personnalisée avec une hauteur de caractères de max. 7 pixels.

L'option *U Z* permet d'appeler la fonte de caractères Acala 14. Elle peut être remplacée par une fonte de caractères personnalisée avec une hauteur de caractères de max. 16 pixels ou par une fonte optionnelle (Acala 14 P, Acala 16 condensed, Acala 16 ou Acala 16 extended).

Les fontes de caractères optionnelles et l'outil de PC 'Font Manager' permettant de créer des fontes de caractères personnalisées sont livrés sur un support de données. L'outil sert également à installer les fontes de caractères, à mémoriser les fontes sur support de données et à lire les fontes installées.

Langue

La phase 23 du menu permet de sélectionner la langue d'affichage du jour de la semaine (abrégé par deux lettres).

Test de l'affichage

La phase 24 du menu permet de sélectionner un test bref de l'affichage après la mise sous tension.

Le test se termine avec le premier télégramme de données, selon le time-out réglée dans menu point 10, ou si un texte de départ doit être affiché.

Paramètres réseau

La phase IP du menu permet de choisir entre l'adresse IP statique et DHCP (paramétrage usine). L'adresse IP statique est donnée par l'administrateur de système. Elle doit être paramétrée dans les phases de menu suivantes :

I.1...I.4	Adresse IP	paramétrage usine 192.168.127.254
S.1...S.4	Masque de sous-réseau	paramétrage usine 255.255.000.0
G.1...G.4	Gateway	paramétrage usine 192.168.127.1

Numéro de port

La phase P du menu permet de paramétrer un numéro de port entre 2000 et 9999 sur lequel les données peuvent être transmises par l'intermédiaire d'une connexion socket. Le paramétrage effectué à l'usine est 8000.

Les points décimaux du numéro de port s'allument les uns après les autres. La touche de menu [↔] permet de paramétrer le digit dont le point décimal s'allume avec la valeur souhaitée.

Lecture de l'heure / de la date

Les phases 90...92 du menu permettent de régler l'année, le mois et le jour de l'horloge temps réel. Les phases 94...95 du menu permettent de définir l'heure à laquelle l'horloge doit démarrer. Ensuite, sélectionner l'option *5E E* à la phase 99 du menu. Lorsque l'heure souhaitée est atteinte, appuyer brièvement sur le bouton-poussoir du menu [↑] L'horloge est alors réglée sur l'heure actuelle.

Si les options définies aux phases 90...92 (date) et 94...95 (heure) du menu ne sont pas modifiées, les définitions actuelles restent acquises. L'heure devra être réglée dans le menu uniquement en cas de besoin.

L'heure et la date peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.

Le réglage de l'horloge peut également être effectué avec les commandes (voir chapitre 7).

Attention: la définition de dates non réalistes, par exemple 31.02.09, peut provoquer des affichages de date imprévisibles. De telles définitions sont donc interdites.

10 Messages d'état

Messages d'erreur

Les erreurs graves dues à une utilisation incorrecte ou des états opérationnels défectueux sont indiquées sur l'affichage. Les messages suivants sont possibles:

Message d'erreur	Origine	Solution
No Text	Le texte appelé n'est pas disponible dans la mémoire de textes.	Charger le texte dans la mémoire de textes.
Syntax Error/Failure	Une commande erronée a été envoyée à l'affichage.	Corriger la commande (voir tableau des commandes).

Conditions ambiantes

Température de service	0...40°C
Température de stockage	-30...85 °C
Humidité relative	max. 95 % (sans condensation)

Puissance absorbée max.

Appareils avec hauteur de caractères 33/66/75 mm

Affichage monoface

SX502-220/03/0R-1xx/xx-xx	env. 40 VA
SX502-220/03/0M-1xx/xx-xx	env. 65 VA
SX502-420/03/0R-1xx/xx-xx	env. 75 VA
SX502-420/03/0M-1xx/xx-xx	env. 130 VA
SX502-620/03/0R-1xx/xx-xx	env. 105 VA
SX502-620/03/0M-1xx/xx-xx	env. 205 VA
SX502-820/03/0R-1xx/xx-xx	env. 140 VA
SX502-820/03/0M-1xx/xx-xx	env. 265 VA

SX502-240/03/0R-1xx/xx-xx	env. 75 VA
SX502-240/03/0M-1xx/xx-xx	env. 130 VA
SX502-440/03/0R-1xx/xx-xx	env. 140 VA
SX502-440/03/0M-1xx/xx-xx	env. 265 VA
SX502-640/03/0R-1xx/xx-xx	env. 210 VA
SX502-640/03/0M-1xx/xx-xx	env. 390 VA
SX502-840/03/0R-1xx/xx-xx	env. 280 VA
SX502-840/03/0M-1xx/xx-xx	env. 515 VA

Affichage bi-faces

SX502-220/03/0R-2xx/xx-xx	env. 75 VA
SX502-220/03/0M-2xx/xx-xx	env. 130 VA
SX502-420/03/0R-2xx/xx-xx	env. 140 VA
SX502-420/03/0M-2xx/xx-xx	env. 265 VA
SX502-620/03/0R-2xx/xx-xx	env. 220 VA
SX502-620/03/0M-2xx/xx-xx	env. 390 VA
SX502-820/03/0R-2xx/xx-xx	env. 290 VA
SX502-820/03/0M-2xx/xx-xx	env. 525 VA

SX502-240/03/0R-2xx/xx-xx	env. 150 VA
SX502-240/03/0M-2xx/xx-xx	env. 265 VA
SX502-440/03/0R-2xx/xx-xx	env. 290 VA
SX502-440/03/0M-2xx/xx-xx	env. 525 VA
SX502-640/03/0R-2xx/xx-xx	env. 425 VA
SX502-640/03/0M-2xx/xx-xx	env. 775 VA
SX502-840/03/0R-2xx/xx-xx	env. 560 VA
SX502-840/03/0M-2xx/xx-xx	env. 1010 VA

Appareils avec hauteur de caractères 50/100/120 mm

Affichage monoface

SX502-220/05/0R-1xx/xx-xx	env. 45 VA
SX502-220/05/0M-1xx/xx-xx	env. 85 VA
SX502-420/05/0R-1xx/xx-xx	env. 85 VA
SX502-420/05/0M-1xx/xx-xx	env. 165 VA
SX502-620/05/0R-1xx/xx-xx	env. 130 VA
SX502-620/05/0M-1xx/xx-xx	env. 245 VA
SX502-820/05/0R-1xx/xx-xx	env. 170 VA
SX502-820/05/0M-1xx/xx-xx	env. 335 VA

SX502-240/05/0R-1xx/xx-xx	env. 85 VA
SX502-240/05/0M-1xx/xx-xx	env. 165 VA
SX502-440/05/0R-1xx/xx-xx	env. 170 VA
SX502-440/05/0M-1xx/xx-xx	env. 320 VA
SX502-640/05/0R-1xx/xx-xx	env. 250 VA
SX502-640/05/0M-1xx/xx-xx	env. 490 VA
SX502-840/05/0R-1xx/xx-xx	env. 335 VA
SX502-840/05/0M-1xx/xx-xx	env. 650 VA

Affichage bi-faces

SX502-220/05/0R-2xx/xx-xx	env. 85 VA
SX502-220/05/0M-2xx/xx-xx	env. 165 VA
SX502-420/05/0R-2xx/xx-xx	env. 170 VA
SX502-420/05/0M-2xx/xx-xx	env. 335 VA
SX502-620/05/0R-2xx/xx-xx	env. 250 VA
SX502-620/05/0M-2xx/xx-xx	env. 490 VA
SX502-820/05/0R-2xx/xx-xx	env. 335 VA
SX502-820/05/0M-2xx/xx-xx	env. 660 VA

SX502-240/05/0R-2xx/xx-xx	env. 170 VA
SX502-240/05/0M-2xx/xx-xx	env. 320 VA
SX502-440/05/0R-2xx/xx-xx	env. 335 VA
SX502-440/05/0M-2xx/xx-xx	env. 650 VA
SX502-640/05/0R-2xx/xx-xx	env. 500 VA
SX502-640/05/0M-2xx/xx-xx	env. 980 VA
SX502-840/05/0R-2xx/xx-xx	env. 685 VA
SX502-840/05/0M-2xx/xx-xx	env. 1295 VA

La puissance des appareils de la série SX502-xx/xx/0x-xxx/xx-xx s'applique aussi pour les appareils de la série SX502-xx/xx/2x-xxx/xx-xx (LED pour applications extérieures).
Sur les appareils équipés d'un chauffage, les valeurs de puissance absorbée indiquées dans le tableau sont supérieures d'environ 10...200 VA, en fonction de la taille de l'appareil (valeurs précises sur demande).

Borniers à vis

Calculateur de commande	Taille de fil 0,14...1,5 mm ²
Tension d'alimentation	Taille de fil 0,2...4 mm ²

Mémoire de textes

Capacité	48 KBytes
Nombre de textes	maxi. 10.000
Longueur de texte	maxi. 64 pages par texte programmé

Texte déroulant

Longueur de texte	max. 4000 colonnes d'affichage (pixels)
-------------------	---

Horloge temps réel


Précision	20 ppm
-----------	--------

Dimensions et poids

Appareils avec hauteur de caractères 33/66/75 mm et affichage monoface

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-640/03/0x-1xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

LG1, LG2 et LG3 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.




Version d'appareil	a	b	d	Ø	LG1	LG2	LG3	Poids
SX502-220/03/OR-1xx/xx-xx	700	210	16	7	-	-	-	env. 12 kg
SX502-220/03/OM-1xx/xx-xx	700	210	16	7	-	-	-	env. 12 kg
SX502-420/03/OR-1xx/xx-xx	700	300	16	7	-	-	-	env. 14 kg
SX502-420/03/OM-1xx/xx-xx	700	300	16	7	-	-	-	env. 14 kg
SX502-620/03/OR-1xx/xx-xx	700	380	20	9	-	-	-	env. 18 kg
SX502-620/03/OM-1xx/xx-xx	700	380	20	9	■	■	-	env. 18 kg
SX502-820/03/OR-1xx/xx-xx	720	490	20	9	-	-	-	env. 21 kg
SX502-820/03/OM-1xx/xx-xx	720	490	20	9	■	■	-	env. 21 kg
SX502-240/03/OR-1xx/xx-xx	1270	210	20	9	-	-	-	env. 18 kg
SX502-240/03/OM-1xx/xx-xx	1270	210	20	9	-	-	-	env. 18 kg
SX502-440/03/OR-1xx/xx-xx	1270	300	20	9	-	-	-	env. 22 kg
SX502-440/03/OM-1xx/xx-xx	1270	300	20	9	■	■	■	env. 22 kg
SX502-640/03/OR-1xx/xx-xx	1270	380	20	9	-	-	-	env. 28 kg
SX502-640/03/OM-1xx/xx-xx	1270	380	20	9	■	■	■	env. 28 kg
SX502-840/03/OR-1xx/xx-xx	1290	490	20	9	-	-	-	env. 34 kg
SX502-840/03/OM-1xx/xx-xx	1290	490	20	9	■	■	■	env. 34 kg

Appareils avec hauteur de caractères 33/66/75 mm et affichage bi-faces

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-640/03/0x-2xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

LG1, LG2, LG3 et LG4 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.




Version d'appareil	a	b	LG1	LG2	LG3	LG4	Poids
SX502-220/03/0R-2xx/xx-xx	700	210	–	–	–	–	env. 17 kg
SX502-220/03/0M-2xx/xx-xx	700	210	–	–	–	–	env. 17 kg
SX502-420/03/0R-2xx/xx-xx	700	300	–	–	–	–	env. 22 kg
SX502-420/03/0M-2xx/xx-xx	700	300	■	–	–	■	env. 22 kg
SX502-620/03/0R-2xx/xx-xx	700	380	■	–	–	■	env. 28 kg
SX502-620/03/0M-2xx/xx-xx	700	380	■	–	–	■	env. 28 kg
SX502-820/03/0R-2xx/xx-xx	720	490	■	–	–	■	env. 32 kg
SX502-820/03/0M-2xx/xx-xx	720	490	■	■	■	■	env. 32 kg
SX502-240/03/0R-2xx/xx-xx	1270	210	–	–	–	–	env. 26 kg
SX502-240/03/0M-2xx/xx-xx	1270	210	■	■	–	–	env. 26 kg
SX502-440/03/0R-2xx/xx-xx	1270	300	■	–	–	■	env. 34 kg
SX502-440/03/0M-2xx/xx-xx	1270	300	■	■	■	■	env. 34 kg
SX502-640/03/0R-2xx/xx-xx	1270	380	■	–	–	■	env. 42 kg
SX502-640/03/0M-2xx/xx-xx	1270	380	■	■	■	■	env. 42 kg
SX502-840/03/0R-2xx/xx-xx	1290	490	■	■	■	–	env. 50 kg
SX502-840/03/0M-2xx/xx-xx	1290	490	■	■	■	■	env. 50 kg

Appareils avec hauteur de caractères 50/100/120 mm et affichage monoface

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-820/05/0x-1xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


LG1 et LG2 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.



Version d'appareil	a	b	LG1	LG2	Poids
SX502-220/05/0R-1xx/xx-xx	1040	250	–	–	env. 16 kg
SX502-220/05/0M-1xx/xx-xx	1040	250	–	–	env. 16 kg
SX502-420/05/0R-1xx/xx-xx	1040	390	–	–	env. 22 kg
SX502-420/05/0M-1xx/xx-xx	1040	390	–	–	env. 22 kg
SX502-620/05/0R-1xx/xx-xx	1040	530	–	–	env. 28 kg
SX502-620/05/0M-1xx/xx-xx	1040	530	–	–	env. 28 kg
SX502-820/05/0R-1xx/xx-xx	1060	680	–	–	env. 35 kg
SX502-820/05/0M-1xx/xx-xx	1060	680	■	■	env. 35 kg
SX502-240/05/0R-1xx/xx-xx	1960	250	–	–	env. 27 kg
SX502-240/05/0M-1xx/xx-xx	1960	250	–	–	env. 27 kg
SX502-440/05/0R-1xx/xx-xx	1960	390	–	–	env. 40 kg
SX502-440/05/0M-1xx/xx-xx	1960	390	–	–	env. 40 kg

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-640/05/0x-1xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

LG1, LG2 et LG3 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.




Version d'appareil	b	LG1	LG2	LG3	Poids
SX502-640/05/0R-1xx/xx-xx	710	–	–	–	env. 82 kg
SX502-640/05/0M-1xx/xx-xx	710	■	■	■	env. 82 kg
SX502-840/05/0R-1xx/xx-xx	850	–	–	–	env. 96 kg
SX502-840/05/0M-1xx/xx-xx	850	■	■	■	env. 96 kg

Appareils avec hauteur de caractères 50/100/120 mm et affichage bi-faces

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-820/05/0x-2xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


LG1, LG2, LG3 et LG4 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.



Version d'appareil	a	b	LG1	LG2	LG3	LG4	Poids
SX502-220/05/0R-2xx/xx-xx	1040	250	–	–	–	–	env. 24 kg
SX502-220/05/0M-2xx/xx-xx	1040	250	–	–	–	–	env. 24 kg
SX502-420/05/0R-2xx/xx-xx	1040	390	–	–	–	–	env. 38 kg
SX502-420/05/0M-2xx/xx-xx	1040	390	■	■	–	–	env. 38 kg
SX502-620/05/0R-2xx/xx-xx	1040	530	–	–	–	–	env. 47 kg
SX502-620/05/0M-2xx/xx-xx	1040	530	■	■	–	–	env. 47 kg
SX502-820/05/0R-2xx/xx-xx	1060	680	–	–	–	–	env. 65 kg
SX502-820/05/0M-2xx/xx-xx	1060	680	■	■	■	■	env. 65 kg

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-440/05/0x-2xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


LG1, LG2 et LG3 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.



Version d'appareil	b	LG1	LG2	LG3	Poids
SX502-240/05/0R-2xx/xx-xx	250	-	-	-	env. 45 kg
SX502-240/05/0M-2xx/xx-xx	250	-	-	-	env. 45 kg
SX502-440/05/0R-2xx/xx-xx	390	-	-	-	env. 66 kg
SX502-440/05/0M-2xx/xx-xx	390	■	■	■	env. 66 kg

L'illustration suivante montre la version d'appareil SX502-840/05/0x-2xx/xx-xx, représentative de toutes les autres versions d'appareils indiquées dans le tableau suivant. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

LG1, LG2, LG3 et LG4 sont des grilles d'aération pour les appareils à ventilation incorporée. Les grilles d'aération et leur disposition ne sont pas représentées à l'échelle. Le tableau suivant indique le type de grille d'aération que possède chaque version d'appareil.



Version d'appareil	b	c	LG1	LG2	LG3	LG4	Poids
SX502-640/05/0R-2xx/xx-xx	710	270	–	–	–	–	env. 136 kg
SX502-640/05/0M-2xx/xx-xx	710	270	■	■	■	■	env. 136 kg
SX502-840/05/0R-2xx/xx-xx	850	300	■	■	–	■	env. 160 kg
SX502-840/05/0M-2xx/xx-xx	850	300	■	■	■	■	env. 160 kg